



ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Univerzitný vedecký park

Príloha č. 3 k Smernici: Výzva na predloženie ponuky – ZNH

Číslo zákazky: VO487 /2019

**VÝZVA
NA PREDLOŽENIE PONUKY
ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU**

NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:

Servis motorgenerátora a UPS Powerwat

CPV KÓD:

71632000-7

PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:

1635 Eur bez DPH

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

Názov organizácie a kontaktné miesta: Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo organizácie: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
IČO: 00397563
Právna forma: verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č.
131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení
neskorších predpisov ako verejná vysoká škola
Kontaktné miesto: Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitný vedecký park
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Kontaktná osoba/
zadávatel' požiadavky/
prípadne iné:

Meno: Ing. Pavol Bukovan
Telefón: + 421 41 513 7525
e-mail: pavol.bukovan@uniza.sk

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: Predmetom zákazky je servis motorgenerátora značky Teksan spolu s existujúcu UPS. Servis zahŕňať nasledovné úkony, ktoré sú rozdelené do dvoch tabuliek :



ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Univerzitný vedecký park

Predmet zákazky sa skladá z nasledovných položiek:

Servis motorgenerátora Teksan TJ560DW5A

P.č.	Rozpis prác pre stanovenie cenovej ponuky
1.	vizuálna kontrola motora a jeho okolia - vonkajšia očista chladiča
2.	kontrola, vyčistenie, prípadne výmena vzduchového filtra - kontrola tesnosti motora a ostatných spojov
3.	výmena motorového oleja - výmena olejového filtra
4.	kontrola stavu / napnutie hnacieho remeňa - kontrola chladiacej zmesi/výmena chladiacej zmesi
5.	výmena palivového filtra - kontrola tesnosti sania a sacieho potrubia
6.	očistenie motora a jeho okolia - kontrola chladiaceho systému
7.	vyčistenie odvetrania skrine motora -kontrola utiahnutia skrutkových spojov
9.	kontrola všetkých elektrických spojov - kontrola nab. obvodu a stavu elektrolytu AKB
10.	kontrola automatického štartu - kontrola riadiaceho systému motora

Servis UPS Powerwat+ 33300RMX 270kV/243kW 3f/3f, +batérie 80ks/125Ah

P.č.	Rozpis prác pre stanovenie cenovej ponuky
1.	Vizuálna kontrola mechanického stavu zariadenia - vizuálna kontrola stavu batérii
2.	Vyčistenie plošných spojov od nečistôt - vyčistenie priestoru batérii od nečistôt
3.	Kontrola stavu a mechanickej funkčnosti jednotlivých ventilátorov - kontrola napätia batérií – každá batéria samostatne
4.	Kapacitná skúška batérií – každá batéria samostatne - zapnutie a vypnutie zariadenia



ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Univerzitný vedecký park

5.	Činnosť zdroja pri chode zo siete - činnosť zdroja v režime zálohovania
6.	Činnosť zdroja so záťažou - činnosť zdroja pri chode na by-pass
7.	Funkcií signalizácie - funkcií ovládacieho panelu

Miesto poskytnutia služieb: budova AR v areáli ŽU

Termín plnenia zákazky: od 26.7.2019 do 31.8.2019

Prevzatie **motorgenerátora** spolu s **UPS do servisu a odovzdanie** po servise bude na základe obojstranne podpísaného protokolu o vykonaní prác, ktorý bude prílohou k faktúre.

KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY:

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet obstarávania špecifikovaný v Opise predmetu zákazky, zákazku nie je možné deliť na časti.

POKYNY NA SPRACOVANIE PONUKY:

Uchádzač predloží svoju ponuku na samostatnom liste a to vyplnením nasledovnej tabuľky:

A/

Názov zákazky	Cena celkom bez DPH	Cena celkom vrátane DPH
Servis motorgenerátora a UPS Powerwat		

Servis motorgenerátora Teksan TJ560DW5A

P.č.	Rozpis prác pre stanovenie cenovej ponuky	m.j.	množstvo	Jednotková cena bez DPH	cena celkom bez DPH	cena celkom s DPH
1.	vizuálna kontrola motora a jeho okolia - vonkajšia očista chladiča					
2.	kontrola, vyčistenie, prípadne výmena vzduchového filtra - kontrola tesnosti motora a ostatných spojov					
3.	výmena motorového oleja - výmena olejového filtra					
4.	kontrola stavu / napnutie hnacieho remeňa - kontrola chladiacej zmesi/výmena chladiacej zmesi					



5.	výmena palivového filtra - kontrola tesnosti sania a sacieho potrubia					
6.	očistenie motora a jeho okolia - kontrola chladiaceho systému					
7.	vyčistenie odvetrania skrine motora -kontrola utiahnutia skrutkových spojov					
9.	kontrola všetkých elektrických spojov - kontrola nab. obvodu a stavu elektrolytu AKB					
10.	kontrola automatického štartu - kontrola riadiaceho systému motora					
	spolu					

Servis UPS Powerwat+ 33300RMX 270kV/243kW 3f/3f, +batérie 80ks/125Ah

P.č.	Rozpis prác pre stanovenie cenovej ponuky	m.j.	množstvo	Jednotková cena bez DPH	cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1.	Vizuálna kontrola mechanického stavu zariadenia - vizuálna kontrola stavu batérie					
2.	Vyčistenie plošných spojov od nečistôt - vyčistenie priestoru batérie od nečistôt					
3.	Kontrola stavu a mechanickej funkčnosti jednotlivých ventilátorov - kontrola napätia batérií – každá batéria samostatne					
4.	Kapacitná skúška batérií – každá batéria samostatne - zapnutie a vypnutie zariadenia					



ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Univerzitný vedecký park

5.	Činnosť zdroja pri chode zo siete - činnosť zdroja v režime zálohovania					
6.	Činnosť zdroja so záťažou - činnosť zdroja pri chode na by-pass					
7.	Funkcií signalizácie - funkcií ovládacieho panelu					
	spolu					

Ceny v ponuke musia byť uvedené **v mene Euro zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.**

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH uchádzač vo svojej ponuke upozorní.

POŽADOVANÉ DOKLADY, KTORÉ MUSIA BYŤ SÚČASŤOU PONUKY:

1. Podpísané „Čestné vyhlásenie konflikt záujmu“ (tvorí Prílohu č. 1 Výzvy)
2. Podpísané „Čestné vyhlásenie § 32 ods. 1 písm. f)“ (tvorí Prílohu č. 2 Výzvy)
3. Doklad o oprávnení poskytovať službu – neoverená kópia.

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f), t.j. má uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (Vítazný uchádzač sa preukazuje doložením čestného vyhlásenia) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) - zodpovedné osoby zabezpečia podpísanie formuláru pre Konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní.

FINANCOVANIE PREDMETU OBSTARÁVANIA:

Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtu verejného obstarávateľa.

Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje.

Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe objednávky.

PREDLOŽENIE PONUKY – LEHOTA A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK:

Lehota na predloženie ponuky: **24.07.2019 do 12:00 hod.**

Ponuky doručené po uvedenej lehote nebudú akceptované.

Miesto predloženia ponuky:

- ponuka elektronicky na e-mail: pavol.bukovan@uniza.sk

Za doručení je považovaná ponuka doručená do uplynutia lehoty na jej predloženie elektronicky - emailom.

Ponuky zasielajte v slovenskom jazyku.



ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Univerzitný vedecký park

Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty z použitého postupu verejného obstarávania a uchováva ich v zmysle aktuálne platného zákona o VO a vnútorných predpisov UNIZA.

KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK:

Celková cena predmetu zákazky v € bez DPH na dve desatinné miesta, vrátane všetkých vedľajších súvisiacich výdavkov s predmetom zákazky.

SPÔSOB VYHODNOTENIA PONÚK PODĽA KRITÉRIÍ:

Hodnotí sa celý predmet obstarávania – cena celkom **v € bez DPH na dve desatinné miesta**.

Poradové číslo 1 sa prideli ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou celkom **v € bez DPH** a pri ostatných ponukách sa určí poradové číslo v závislosti od výšky celkovej ceny od najnižšej (najnižšie poradové číslo) po najvyššiu (najvyššie poradové číslo).

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač s najnižšou cenou celkom, t.j. s najnižším poradovaným číslom 1.

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK:

Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá a ostatným uchádzačom bude zaslané oznámenie, že ich ponuka neuspela.

VÝSLEDOK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:

Verejný obstarávateľ zašle objednávku uchádzačovi, ktorého ponuka bola úspešná.

Dátum vyhotovenia: 15.07.2019

Zadávatel požiadavky:

doc. Ing. Michal Záborský, PhD.

Podpis

Osoba zodpovedná za technickú špecifikáciu:

Ing. Pavol Kudela, PhD

Podpis

Zákazku realizoval:

Ing. Pavol Bukovan

Podpis